

Садоводческое некоммерческое
товарищество "Ядрошино-1"

Почтовый адрес: 143560, Московская
обл., г Истра, Лужки с

№ _____
И-23-00- 15.03.2023
На 652275/104/38(1) _____

**О рассмотрении заявки:
от 26.01.2023 г. № И-23-00-652275/104/38**

В ПАО «Россети Московский регион» поступило обращение **Садоводческое некоммерческое товарищество "Ядрошино-1"** по вопросу восстановления (переоформления) документов о технологическом присоединении энергопринимающих устройств, расположенных по адресу: Московская обл., г Истра, Лужки с.

Порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии к электрической сети установлен «Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (далее – Правила).

В соответствии с п.62 к заявлению по переоформлению документов прилагаются следующие документы:

в) копия технических условий, в том числе оформленных на предыдущего собственника или иного законного владельца ранее присоединенных энергопринимающих устройств (при наличии);

г) копии акта разграничения границ балансовой принадлежности сторон, акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон, акта об осуществлении технологического присоединения, в том числе оформленных на предыдущего собственника или иного законного владельца ранее присоединенных энергопринимающих устройств (при наличии);

д) копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решения по схеме внешнего электроснабжения, релейной защите и автоматике, телемеханике и связи (прилагаются при отсутствии технических условий или отсутствии в них и имеющихся документах о технологическом присоединении информации о максимальной мощности ранее присоединенных энергопринимающих устройств, если при этом в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации являлась обязательной);

е) копии иных документов, подтверждающих факт технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям (в том числе оформленных на предыдущего собственника энергопринимающих устройств) в случае отсутствия документов, предусмотренных подпунктом "г" настоящего пункта.

Иными документами, подтверждающими факт технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям, может являться действующий договор СНТ "Ядрошино-1" с АО «Мосэнергосбыт». Вышеперечисленные документы к обращению не предоставлены.

Сообщаем, что сотрудниками сетевой организации филиала ПАО «Россети Московский регион» - Западные электрические сети был организован выезд на месторасположение Ваших энергопринимающих устройств.

В результате выездной проверки и осмотра (обследования) электроустановки установлено, прибор учета СНТ "Ядрошино-1" находится в РУ-0,4 кВ КТП № 142 балансовая принадлежность СНТ «Строитель-2», договора с АО «Мосэнергосбыт» у СНТ "Ядрошино-1", нет.

Таким образом, СНТ "Ядрошино-1" является субабонентом СНТ «Строитель-2».

Порядок внесения субабонентов в разрешительные документы установлен Правилами. В соответствии с п. 40 (4) Правил: «Владелец энергопринимающих устройств ранее технологически присоединенных в надлежащем порядке к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации по согласованию с сетевой организацией вправе присоединить к принадлежащим ему объектам электросетевого хозяйства энергопринимающие устройства иного лица при условии соблюдения выданных ранее технических условий (далее - опосредованное присоединение)».

Для согласования с сетевой организацией опосредованного присоединения владелец ранее присоединенных энергопринимающих устройств и лицо, энергопринимающие устройства которого планируется присоединить к объектам электросетевого хозяйства владельца ранее присоединенных энергопринимающих устройств, являющиеся сторонами опосредованного присоединения, направляют подписанное ими уведомление об опосредованном присоединении сетевой организации, содержащее сведения указанные в п. 40(6) Правил, а также прилагают документы согласно п. 40(7) - 40(8) Правил.

Таким образом, для согласования опосредованного присоединения к сетям СНТ «Строитель-2», вам необходимо составить Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон между Вами и СНТ «Строитель-2», с указанием границ балансовой принадлежности, эксплуатационной ответственности и выделенной максимальной мощности, а далее подать обращение в ПАО «Россети Московский регион» с предоставлением вышеуказанных документов.

После согласования с сетевой организацией опосредованного присоединения, Вы вправе обратиться к гарантирующему поставщику для заключения договора энергоснабжения.

Информацию по работе конкретного Центра обслуживания клиентов Вы можете уточнить на сайте www.rossetimr.ru, либо по телефону «Светлой линии» 8-800-220-0-220.

Подать заявку можно через:

- личный кабинет на сайте ПАО «Россети Московский регион»;
- портал тп.рф ПАО «Россети»;
- почту России.

Направить документы Вы можете на юридический адрес: ПАО «Россети Московский регион»: 115114, 2-Павелецкий пр-зд, д.3, стр.2.

Для подачи обращений воспользуйтесь client@rossetimr.ru.

Благодарим за обращение в ПАО «Россети Московский регион».

ПОДПИСАНО
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
359c7f83
Начальник управления
технологического присоединения
филиала ПАО «Россети Московский
регион» - Западные электрические
сети
Д.В. Кирюшкин